

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
IGNALINOS ŠILUMOS TINKLAI
Vasario 16-osios g. 41, LT-30112 Ignalina
Įmonės kodas 155634880, PVM kodas LT556348811**

TVIRTINU
Technikos direktorius



Mindaugas Lapėnas

2014 m. _____ d.

**KARŠTO VANDENS TIEKIMO REŽIMAS 2014 M. VASAROS
LAIKOTARPIUI**

Termofikacinio vandens tiekimas Ignalinos Centrinėje katilinėje

T₁ - 70 °C

T₂ - 45 °C


Slėgis P tiek 5,0 bar

Slėgis Pgrąž 2,5 bar

Debitas 43 m³/h.

Sudarė

Meistras



Arvydas Šriubėnas